


Отметка о размещении(дата и учетный номер)сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий:
«04» сентября 2023 г., 38230061000207502280

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных(надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ проверки с органами прокуратуры: согласование не требуется.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

(указывается наименование контрольного(надзорного)органа и при необходимости его территориального органа)

«05» сентября 2023г., 11 час.00 мин. № 2309/002-38/227-В/ПИБ
(дата и время составления акта)

ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5
(место составления акта)

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита:
от «04» сентября 2023 г., 09 час. 00 мин. № 2309/002-38/227-В/ПИБ учетный номер проверки 38230061000207502280.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного(надзорного)органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных(надзорных)мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного.
(наименование вида государственного контроля(надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля(надзора), регионального государственного контроля(надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:

1. Киреев Владимир Андреевич – государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору.
(указываются фамилия, имя, отчество(при наличии), должности инспектора(инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного(уполномоченных)на проведение выездной проверки. При замене инспектора(инспекторы)после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор(инспекторы)указывается(указываются), если его(их)замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Инспекционный визит проведена в отношении:

Соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещения, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и которым предъявляются требования пожарной безопасности, а так же оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу(местоположению):

1. обл Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, Дом 37, школа.
(указываются адрес(местоположение)места осуществления контролируемым лицом деятельности или местонахождение иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ А.А. РАЗГУЛЯЕВА" ИНН 3819009185, адрес регистрации юридического лица: ИРКУТСКАЯ, УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, УЛИЦА, КРУПСКОЙ, 37.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «05» сентября 2023 года, 10 час.00мин. по «05» сентября 2023 года, 11 час.00мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб/день 01 час 00 минут(часы, минуты)
(указывается срок(часы, минуты), в пределах которого осуществлено непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом(инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке. (отсутствует проектная документация). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания № 324/1 от 29.11.2021г., пункт предписания 1.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Статья 4,6,54,83,91, таблица 23 Федерального закона № 123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. ; подпункт «о» пункта 16, пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020г. № 1479.

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.02.2024

(указывается вывод по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и
Усольского района по пожарному надзору

Киреев Владимир Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)



подпись

Киреев Владимир Андреевич - государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по
пожарному надзору, телефон: 83954333099, e-mail: ond_usolie@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт инспекционного визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата, время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием о проведении инспекционного визита: ✓

«11» часов «02» минут «05» апреля 2023 г.

подпись



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

